

水源地施設等 毎日水質検査結果（令和 6 年 1 月度）

【浄水場出口での水温】

単位：℃

施設出口	出庭水源地	十里水源地	金勝水源地	観音寺水源地	第1高区受水池	低区配水池
	浄水出口	浄水出口	浄水出口	浄水出口	池出口	池出口
1月1日	15.9	17.3	-	6.0	9.5	10.5
1月2日	15.4	17.1	-	4.7	9.0	10.5
1月3日	15.7	16.8	-	5.2	9.5	10.5
1月4日	15.6	17.3	-	6.2	9.5	10.5
1月5日	15.2	16.9	-	4.7	9.0	10.5
1月6日	15.5	16.9	-	5.4	9.0	10.7
1月7日	15.4	16.6	-	5.2	9.0	10.5
1月8日	14.7	16.6	-	3.4	9.0	10.5
1月9日	14.5	16.5	-	3.3	9.0	10.5
1月10日	14.5	16.7	-	3.5	9.0	10.5
1月11日	14.3	16.5	-	3.9	9.0	10.6
1月12日	14.4	16.3	-	4.2	8.5	10.0
1月13日	14.8	16.0	-	4.3	8.5	10.0
1月14日	14.0	16.4	-	3.4	8.5	10.0
1月15日	14.7	16.7	-	4.5	8.0	10.0
1月16日	13.9	16.2	-	2.9	8.0	9.5
1月17日	13.6	17.2	-	2.7	8.0	9.5
1月18日	14.4	17.1	-	4.0	8.0	9.6
1月19日	14.4	17.3	-	6.2	8.0	9.7
1月20日	14.5	16.8	-	5.4	8.5	9.5
1月21日	14.5	17.1	-	7.6	8.0	9.9
1月22日	14.4	17.1	-	6.7	8.0	10.0
1月23日	14.4	17.1	-	5.2	8.0	10.0
1月24日	13.4	16.2	-	2.5	8.0	10.0
1月25日	13.1	16.7	-	1.8	8.0	10.0
1月26日	13.0	16.5	-	3.2	8.0	10.0
1月27日	13.0	16.1	-	3.2	8.0	9.0
1月28日	12.9	16.3	-	3.1	7.5	8.0
1月29日	13.2	16.5	-	3.7	7.5	8.5
1月30日	13.2	16.7	-	2.9	7.0	8.5
1月31日	13.6	17.1	-	3.7	7.0	8.5

最高	15.9	17.3	0.0	7.6	9.5	10.7
最低	12.9	16.0	0.0	1.8	7.0	8.0
平均	14.3	16.7	#DIV/0!	4.3	8.4	9.9

◆ 金勝水源地延命化工事に伴い、11月6日より場内配管工事のため測定不可。