

水源地施設等 毎日水質検査結果（令和 6 年 1 月度）

【消毒の残留効果(遊離残留塩素)】

単位:mg/L

施設出口	出庭水源地	十里水源地	金勝水源地	観音寺水源地	第1高区受水池	低区配水池
	浄水出口	浄水出口	浄水出口	浄水出口	池出口	池出口
1月1日	0.54	0.53	-	0.59	0.57	0.51
1月2日	0.53	0.53	-	0.59	0.57	0.49
1月3日	0.53	0.54	-	0.59	0.57	0.50
1月4日	0.54	0.54	-	0.58	0.60	0.49
1月5日	0.53	0.54	-	0.59	0.60	0.51
1月6日	0.53	0.54	-	0.59	0.56	0.50
1月7日	0.53	0.54	-	0.59	0.56	0.50
1月8日	0.51	0.54	-	0.59	0.57	0.52
1月9日	0.50	0.54	-	0.59	0.58	0.53
1月10日	0.50	0.54	-	0.61	0.60	0.54
1月11日	0.50	0.54	-	0.64	0.59	0.54
1月12日	0.50	0.54	-	0.58	0.60	0.54
1月13日	0.50	0.54	-	0.59	0.57	0.53
1月14日	0.50	0.54	-	0.59	0.59	0.53
1月15日	0.51	0.52	-	0.59	0.56	0.52
1月16日	0.51	0.52	-	0.59	0.54	0.54
1月17日	0.51	0.51	-	0.59	0.54	0.50
1月18日	0.52	0.51	-	0.60	0.54	0.50
1月19日	0.51	0.51	-	0.59	0.50	0.50
1月20日	0.52	0.52	-	0.59	0.57	0.50
1月21日	0.52	0.52	-	0.58	0.56	0.50
1月22日	0.52	0.51	-	0.59	0.54	0.51
1月23日	0.52	0.52	-	0.59	0.62	0.52
1月24日	0.52	0.52	-	0.59	0.56	0.55
1月25日	0.52	0.52	-	0.61	0.55	0.54
1月26日	0.52	0.52	-	0.60	0.59	0.55
1月27日	0.52	0.51	-	0.59	0.50	0.50
1月28日	0.51	0.52	-	0.59	0.59	0.50
1月29日	0.50	0.51	-	0.59	0.54	0.52
1月30日	0.50	0.51	-	0.59	0.53	0.51
1月31日	0.51	0.51	-	0.59	0.57	0.53

最高	0.54	0.54	0.00	0.64	0.62	0.55
最低	0.50	0.51	0.00	0.58	0.50	0.49
平均	0.52	0.53	#DIV/0!	0.59	0.57	0.52

評価値:0.1mg/L以上であること。 その他色、濁り、味、臭気についてもすべて異常なし。

◆ 金勝水源地延命化工事に伴い、11月6日より場内配管工事のため測定不可。