

水源地施設等 毎日水質検査結果（令和 7 年 5 月度）
 【浄水場出口での水温】

単位：℃

施設出口	出庭水源地	十里水源地	金勝水源地	観音寺水源地	第1高区受水池	低区配水池
	浄水出口	浄水出口	浄水出口	浄水出口	池出口	池出口
5月1日	15.7	18.6	17.7	11.6	14.0	14.0
5月2日	15.9	18.2	17.4	12.9	14.0	14.0
5月3日	15.3	18.3	17.5	11.5	14.0	14.0
5月4日	16.0	18.5	17.8	12.7	14.0	14.0
5月5日	16.0	18.4	17.7	11.8	14.5	14.0
5月6日	16.3	18.7	17.3	12.1	14.5	14.0
5月7日	15.6	18.4	18.5	12.3	15.0	14.0
5月8日	16.0	18.2	17.8	10.8	15.0	14.0
5月9日	16.5	18.4	17.6	12.9	14.5	14.5
5月10日	16.1	18.3	17.7	14.8	15.0	14.5
5月11日	16.3	18.4	18.1	13.4	15.0	14.5
5月12日	16.2	18.5	17.7	13.5	15.0	15.0
5月13日	16.5	18.5	17.8	12.2	14.5	14.5
5月14日	17.0	18.4	18.0	13.5	15.0	15.0
5月15日	17.4	18.9	18.2	13.6	15.0	15.0
5月16日	17.3	18.8	18.1	14.6	15.5	15.0
5月17日	17.2	18.6	18.2	15.4	15.5	15.0
5月18日	17.4	19.0	18.5	15.4	15.5	16.0
5月19日	17.4	18.7	18.3	15.9	17.5	16.0
5月20日	17.5	18.8	18.8	14.9	16.0	16.0
5月21日	18.2	18.9	18.6	17.0	16.5	16.0
5月22日	18.1	19.2	18.6	17.3	16.0	16.0
5月23日	18.2	19.0	18.3	15.3	16.5	16.0
5月24日	18.3	18.7	17.9	15.6	17.0	16.0
5月25日	17.4	19.1	18.0	15.9	17.0	16.5
5月26日	17.2	18.6	17.9	13.5	17.5	17.0
5月27日	17.1	18.4	17.7	13.3	17.5	17.0
5月28日	16.5	18.9	18.0	14.0	17.5	17.5
5月29日	18.0	18.2	18.1	15.2	17.0	17.5
5月30日	17.7	18.7	18.1	14.6	17.5	17.0
5月31日	18.4	18.7	18.0	15.2	18.0	17.0

最高	18.4	19.2	18.8	17.3	18.0	17.5
最低	15.3	18.2	17.3	10.8	14.0	14.0
平均	16.9	18.6	18.0	14.0	15.7	15.4