

水源地施設等 毎日水質検査結果（令和 7 年 8 月度）

【浄水場出口での水温】

単位：℃

施設出口	出庭水源地	十里水源地	金勝水源地	観音寺水源地	第1高区受水池	低区配水池
	浄水出口	浄水出口	浄水出口	浄水出口	池出口	池出口
8月1日	23.9	19.7	20.2	23.1	29.0	28.0
8月2日	24.5	20.3	19.9	22.5	29.0	28.0
8月3日	24.5	19.8	19.9	23.2	29.5	28.0
8月4日	24.6	20.4	20.2	23.6	30.8	28.5
8月5日	24.8	19.9	20.2	24.0	30.0	29.5
8月6日	24.7	19.8	20.4	23.8	29.5	28.5
8月7日	24.5	21.0	20.6	23.6	28.5	26.0
8月8日	24.1	19.5	19.7	22.5	28.5	27.0
8月9日	24.0	19.7	20.5	21.9	28.5	26.5
8月10日	24.0	19.5	20.7	22.0	28.5	28.0
8月11日	23.4	19.7	20.0	22.3	28.0	28.0
8月12日	23.4	19.2	20.3	22.6	28.0	28.5
8月13日	23.8	20.1	20.3	23.1	27.0	26.5
8月14日	23.7	19.2	20.3	22.3	27.0	26.5
8月15日	24.2	19.6	19.8	23.0	27.0	26.5
8月16日	24.4	19.5	19.6	22.2	27.0	26.0
8月17日	24.9	19.9	19.6	23.0	27.5	26.5
8月18日	24.7	19.7	20.9	22.7	28.5	27.0
8月19日	25.1	19.1	20.6	23.2	28.5	27.5
8月20日	24.9	19.9	20.2	22.6	28.5	28.0
8月21日	25.2	19.7	20.4	23.1	29.0	28.0
8月22日	25.4	19.1	21.0	23.6	29.0	28.0
8月23日	25.0	19.1	21.5	22.9	29.0	28.0
8月24日	25.6	19.8	21.8	23.8	29.0	29.0
8月25日	25.3	19.6	20.3	23.8	29.0	28.5
8月26日	25.6	19.7	20.7	23.1	30.0	29.0
8月27日	25.8	20.2	20.0	22.7	30.0	29.5
8月28日	25.6	20.0	20.2	23.0	30.0	29.0
8月29日	25.9	20.0	20.1	23.3	23.3	29.0
8月30日	25.4	20.3	19.9	22.8	29.5	28.5
8月31日	26.5	19.7	20.0	23.2	29.5	28.5

最高	26.5	21.0	21.8	24.0	30.8	29.5
最低	23.4	19.1	19.6	21.9	23.3	26.0
平均	24.8	19.8	20.3	23.0	28.6	27.9