

令和 7 年度 各水源地系末端給水栓水質検査結果【10月度】

検 査 地 点			出庭水源地 末端給水栓	十里水源地 末端給水栓	金勝水源地 末端給水栓	第1高区(県用水) 末端給水栓	観音寺水源地 末端給水栓	
毎日検査項目			・・・1日1回以上検査を行うことが義務付けられている項目です。					
項目	項 目	評 価	検 査 結 果					備 考
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	水道法施行規則第15 条第1項第1号による
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
3	消毒の残留効果(残留塩素)平均値	0.1mg/L以上	0.40	0.51	0.49	0.46	0.41	
水質基準項目			・・・水道水が備えるべき水質上の要件であり、水道法第4条に基づき検査が義務付けられている項目で、基準値を上回る場合は、飲料水として給水することができません。					
項目	項 目	基準値 (mg/L)	検 査 結 果 ・ 検査日					区 分
			10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	10月6日	
1	一般細菌	100集落／mL以下	0	0	0	0	0	病原生物による汚 染の指標
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	-	-	-	-	-	
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	-	-	-	-	-	
5	セレン及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-	-	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-	-	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	-	-	-	-	-	
8	六価クロム化合物	0.02以下	-	-	-	-	-	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下						
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	-	-	-	-	-	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	-	-	-	-	-	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	-	-	-	-	-	一般有機物
13	ホウ素及びその化合物	1以下	-	-	-	-	-	
14	四塩化炭素	0.002以下	-	-	-	-	-	
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	-	-	-	-	-	
16	シス-1,2-ジクロロエチレンおよびトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.04以下	-	-	-	-	-	
17	ジクロロメタン	0.02以下	-	-	-	-	-	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-	-	
19	トリクロロエチレン	0.01以下	-	-	-	-	-	
20	ベンゼン	0.01以下	-	-	-	-	-	
21	塩素酸	0.6以下	-	-	-	-	-	
22	クロロ酢酸	0.02以下	-	-	-	-	-	
23	クロロホルム	0.06以下	-	-	-	-	-	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	-	-	-	-	-	
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	-	-	-	-	-	
26	臭素酸	0.01以下	-	-	-	-	-	
27	総トリハロメタン	0.1以下	-	-	-	-	-	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	-	-	-	-	-	
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	-	-	-	-	-	
30	ブロモホルム	0.09以下	-	-	-	-	-	着 色
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	-	-	-	-	-	
32	亜鉛及びその化合物	1以下	-	-	-	-	-	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	-	-	-	-	-	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	-	-	-	-	-	
35	銅及びその化合物	1以下	-	-	-	-	-	味
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	-	-	-	-	-	
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	-	-	-	-	-	着 色
38	塩化物イオン	200以下	43	19	14	15	7	味
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300以下	-	-	-	-	-	
40	蒸発残留物	500以下	-	-	-	-	-	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	-	-	-	-	-	発 泡
42	ジェオスミン	0.00001以下	-	-	-	-	-	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	-	-	-	-	-	
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	-	-	-	-	-	発 泡
45	フェノール類	0.005以下	-	-	-	-	-	臭 気
46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	3以下	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.7	味
47	pH値	5.8～8.6	6.7	7.5	7.5	7.5	7.4	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	