令和 7 年度　各水源地系末端給水栓水質検査結果 【6月度】

検　査　地　点			出庭水源地 末端給水栓	十里水源地 末端給水栓	金勝水源地 末端給水栓	第1高区（県用水） 末端給水栓	観音寺水源地 末端給水栓	
毎日検査項目			・・・1日1回以上検査を行うことが義務付けられている項目です。					
項目	項　　目	評　価	検　査　結　果					備　考
1	色	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	水道法施行規則第15条第1項第1号による
2	濁り	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
3	消毒の残留効果（残留塩素）平均値	0．1mg/L以上	0.42	0.50	0.42	0.42	0.44	
水質基準項目			・・・水道水が備えるべき水質上の要件であり、水道法第4条に基づき検査が義務付けられている項目で、基準値を上回る場合は、飲料水として給水することができません。					
項目	項　　目	基準値 （mg/L）	検　査　結　果　・　検査日					区　分
			6月9日	6月9日	6月9日	6月9日	6月9日	
1	一般細菌	100集落／mL以下	0	0	0	0	0	病原生物による汚染の指標
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003以下	－	－	－	－	－	無機物／重金属
4	水銀及びその化合物	0.0005以下	－	－	－	－	－	
5	セレン及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	
6	鉛及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	
7	ヒ素及びその化合物	0.01以下	－	－	－	－	－	
8	六価クロム化合物	0.02以下	－	－	－	－	－	
9	亜硝酸態窒素	0.04以下	－	－			－	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01以下	－	－	－	－	－	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10以下	－	－	－	－	－	
12	フッ素及びその化合物	0.8以下	－	－	－	－	－	
13	ホウ素及びその化合物	1以下	－	－	－	－	－	
14	四塩化炭素	0.002以下	－	－	－	－	－	一般有機物
15	1,4-ジオキサン	0.05以下	－	－	－	－	－	
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝおよびﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.04以下	－	－	－	－	－	
17	ジクロロメタン	0.02以下	－	－	－	－	－	
18	テトラクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	－	
19	トリクロロエチレン	0.01以下	－	－	－	－	－	
20	ベンゼン	0.01以下	－	－	－	－	－	
21	塩素酸	0.6以下	－	－	－	－	－	消　毒 副生成物
22	クロロ酢酸	0.02以下	－	－	－	－	－	
23	クロロホルム	0.06以下	－	－	－	－	－	
24	ジクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－	－	－	
25	ジブロモクロロメタン	0.1以下	－	－	－	－	－	
26	臭素酸	0.01以下	－	－	－	－	－	
27	総トリハロメタン	0.1以下	－	－	－	－	－	
28	トリクロロ酢酸	0.03以下	－	－	－	－	－	
29	ブロモジクロロメタン	0.03以下	－	－	－	－	－	
30	ブロモホルム	0.09以下	－	－	－	－	－	
31	ホルムアルデヒド	0.08以下	－	－	－	－	－	
32	亜鉛及びその化合物	1以下	－	－	－	－	－	着　色
33	アルミニウム及びその化合物	0.2以下	－	－	－	－	－	
34	鉄及びその化合物	0.3以下	－	－	－	－	－	
35	銅及びその化合物	1以下	－	－	－	－	－	
36	ナトリウム及びその化合物	200以下	－	－	－	－	－	味
37	マンガン及びその化合物	0.05以下	－	－	－	－	－	着　色
38	塩化物イオン	200以下	27	19	14	13	6	味
39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等（硬度）	300以下	－	－	－	－	－	
40	蒸発残留物	500以下	－	－	－	－	－	
41	陰イオン界面活性剤	0.2以下	－	－	－	－	－	発　泡
42	ジェオスミン	0.00001以下	－	－	－	－	－	カビ臭
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001以下	－	－	－	－	－	
44	非イオン界面活性剤	0.02以下	－	－	－	－	－	発　泡
45	フェノール類	0.005以下	－	－	－	－	－	臭　気
46	有機物（全有機炭素（TOC）の量）	3以下	0.3未満	0.3未満	0.5	0.8	0.4	味
47	pH値	5.8～8.6	6.9	7.6	7.4	7.3	7.3	基礎的性状
48	味	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常でないこと	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5度以下	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	0.5度未満	
51	濁度	2度以下	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	0.1度未満	